

117418, г. Москва; ул. Арх.
Власова, д. 19 А
(место составления акта)

“ 24 ” декабря 20 15 г.
(дата составления акта)
11-30
(время составления акта)

(Типовая форма)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 621

“ 24 ” декабря 20 15 г. по адресу: 117418, г. Москва; ул. Арх. Власова, д. 19 А
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 621 от 25.11.2015 г. Начальника 1 РОНД Управления по ЮЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве Максимчука Сергея Ростиславовича была проведена проверка в отношении: ГБОУ г. Москвы средняя школа с углубленным изучением иностранных языков № 1205, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Арх. Власова, д. 19 А; ул. Профсоюзная, д. 40, корп. 2; ул. Гарибальди, д. 19, корп. 1; ул. Профсоюзная, д. 34, корп. 2; ул. Профсоюзная, д. 38, корп. 2
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: 2 дня /12 часов (17.12 -с выездом на объект проверки)
(дней/часов)

Акт составлен: 1 РОНД Управления по ЮЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) законный представитель юридического лица – директор Баскаков А.Н.
24.11.2015 г.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: старший инженер 1 РОНД Управления по ЮЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве Якимович С.В.

При проведении проверки присутствовали: зам. директора по АХР Скучаев С.П.

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Характер нарушений	Лица (лицо) допустившие (допустившее) нарушения (нарушение)
ул. Арх. Власова, д. 19 А		
1.	Не соблюдены проектные решения и требования нормативных документов по пожарной безопасности (проведены перепланировки помещений, что ухудшает условия безопасной эвакуации людей из помещений)	Директор Баскаков А.Н. Зам. директора Скучаев С.П.

	школы).	
2.	Допускается устройство кладовой под маршем лестницы.	Директор Баскаков А.Н. Зам. директора Скучаев С.П.
3.	В подвальном помещении допущено хранение сгораемых материалов.	Директор Баскаков А.Н. Зам. директора Скучаев С.П.
ул. Профсоюзная, д. 40, корп. 2		
4.	Не соблюдены проектные решения и требования нормативных документов по пожарной безопасности (проведены перепланировки помещений, что ухудшает условия безопасной эвакуации людей из помещений школы – 1 этаж).	Директор Баскаков А.Н. Зам. директора Скучаев С.П. Завхоз Махоткин А.А.
5.	На дверях лестничных клеток 2 и 3 этажей устройства для самозакрывания (доводчики) сняты с петель – двери находятся в открытом состоянии.	Директор Баскаков А.Н. Зам. директора Скучаев С.П. Завхоз Махоткин А.А.
6.	В подвальном помещении допущено хранение сгораемых материалов.	Директор Баскаков А.Н. Зам. директора Скучаев С.П. Завхоз Махоткин А.А.
ул. Гарибальди, д. 19, корп. 1		
7.	Не соблюдены проектные решения и требования нормативных документов по пожарной безопасности при эксплуатации эвакуационных путей и выходов (1 этаж – заложен дверной проем во входной группе), проведены изменения объемно-планировочных решений..	Директор Баскаков А.Н. Зам. директора Скучаев С.П.
8.	Прямки у оконных проемов подвального этажа заложены кирпичом.	Директор Баскаков А.Н. Зам. директора Скучаев С.П.
ул. Профсоюзная, д. 34, корп. 2		
9.	Провести проверку работоспособности системы дымоудаления. Заключение договор на техническое обслуживание со специализированной организацией, имеющей лицензию.	Директор Баскаков А.Н. Зам. директора Скучаев С.П. Завхоз Монахова С.П.
10.	Планы эвакуации не соответствуют ГОСТ.	Директор Баскаков А.Н. Зам. директора Скучаев С.П. Завхоз Монахова С.П.
ул. Профсоюзная, д. 38, корп. 2		
11.	Планы эвакуации не соответствуют ГОСТ.	Директор Баскаков А.Н. Зам. директора Скучаев С.П. Завхоз Монахова С.П.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки) _____



_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание; административные протоколы, постановления

Подписи лиц, проводивших проверку: _____ Джимович С.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): директор школы № 1205 _____ Баскаков А.Н.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность, руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

_____ декабря 2015 г.

_____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)