

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 73
о назначении административного наказания

27 марта 2018 г.

г. Москва, ул. Вавилова, д. 68, корп. 1.

Я, государственный инспектор района Черемушки ЮЗАО г. Москвы по пожарному надзору – инженер 2 РОНПР Управления по ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве капитан внутренней службы Ерохин Игорь Сергеевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрев в присутствии Скучаева Сергея Петровича, с участием помощника Черемушкинского межрайонного прокурора Кузьменко Нины Валерьевны (протокол об административном правонарушении) постановление прокурора о возбуждении дела об административном правонарушении

(ненужное зачеркнуть)

№ б/н от «05» марта 2018 г. и материалы на должностное лицо

1. Фамилия, имя, отчество	Скучаев Сергей Петрович
2. Дата и место рождения	13.06.1979 г. Москва
3. Адрес места жительства, тел.	г. Москва, ул. 1-я Курьяновская, д. 6, кв.8, тел. 8-915-182-95-37
4. Место работы (учебы)	ГБОУ Школа 1205
5. Занимаемая должность	Начальник хозяйственного отдела
6. Заработная плата (иной заработок)	20000 рублей
7. Документ, удостоверяющий личность	паспорт 4508 698125 выдан ОВД района Печатники 21.11.2003г. код подразделения 770-156
8. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда	Со слов - нет

УСТАНОВИЛ:

08 февраля 2018 года в 17 часов 30 минут в помещениях ГБОУ Школа 1205 по адресу: г. Москва, ул. Гарибальди, д. 19 А, Скучаева Сергея Петровича, нарушил (а) требования пожарной безопасности, установленные «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР в РФ), утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390, а так же иными нормативными документами по пожарной безопасности, а именно:

1. Отделка стен лестничных клеток, вестибюлей выполнена с классом пожарной опасности более К0 Табл.28 Закона №123-ФЗ;
2. Отделка стен и полов коридоров выполнена с классом пожарной опасности более К1 Табл.28 Закона №123-ФЗ;
3. Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа п.35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390);
4. Заблокированы выходы из школы (входная группа) п.36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390);
5. Допущено загромождение коридоров 1-го этажа п.36б Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390);
6. Техническом подполье организован музей п.236 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390);
7. Допущено устройство кладовой в лестничной клетке п.23к Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390);
8. Допущена установка извещателей пламени в спортивном зале и актовом зале п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390); ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п. АЗ, СП 5.13.130.2009;
9. Пожарные шкафы изготовлены горючих материалов ст.107 Закона №123-ФЗ;

10. При эксплуатации эвакуационных выходов допущена замена армированных стекол обычным в остеклении дверей и фрамуг п.36е Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390);
11. Из коридора без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м отсутствует система дымоудаления п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390); ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.7.2, СП 7.13130.2013;
12. Двери лестничных клеток не дооборудованы приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390); ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.4.2.7, СП 1.13130.2009;
13. Сняты двери лестничных клеток 5 –го этажа п.23 д Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)
14. На чердаке организована библиотека п.23б Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390);
15. люки выходов на кровлю выполнены не противопожарными 2-го типа ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.7.6, в СП 4.13130.2013;
16. Из конференц-зала отсутствует второй эвакуационный выход ст.4, ст.6 Закона №123-ФЗ; п.4.2.3, СП 1.13130.2009;
17. Из конференц-зала ширина эвакуационного выхода составляет менее 1,2 метра п.4.3.4, СП 1.13130.2009.

за что предусмотрена административная ответственность по ст.

20.4 ч.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь

ст.23.34; п.1 ч.1 ст.29.9; ч.1, 3,5 ст.29.10; Кодекса об административных правонарушениях РФ

(указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии с которыми выносятся постановления)

принимая во внимание

раскаяние лица совершившего административное правонарушение ст. 4.2 ч.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ

(указываются смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства)

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать Скучаева Сергея Петровича виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ.
2. Привлечь к административной ответственности в виде штрафа **6 000 (шесть тысяч) рублей**.
3. Объявить заинтересованным лицам, что они имеют право обжаловать настоящее постановление в течении 10 суток со дня вручения или получения его копии вышестоящий орган, у вышестоящего должностного лица или суд.
4. Объявить, что настоящее постановление вступает в законную силу после истечения срока, установленного для обжалования постановления.
5. Разъяснить, что в соответствии со ст. 32.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
6. Разъяснить, что при неуплате суммы штрафа в течении 60 дней штраф будет взыскан в принудительном порядке. Штрафные санкции направлять:

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ. Получатель: УФК по г. Москве (для Главного управления МЧС России по г. Москве л/с 04731784320), ИНН 7710566322, КПП 770401001, р/с: 40101810045250010041, банк получателя: Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва (ГУ Банка России по ЦФО), БИК 044525000, КБК 177 1 16 27000 01 6000 140, ОКТМО 45383000, ОКПО 08929557, ОКОГУ 1311500, ОКФС 12, ОКОПФ 20904.

(подпись лица вынесшего постановление)/

Копию постановления получил « 27 » марта 2018 г.

(подпись правонарушителя)

Ерохин И.С.

(Фамилия и инициалы)

Скучаев С.П.

(Фамилия и инициалы)

Отметка об исполнении постановления

Постановление N _____ от « _____ » _____ 20 ____ г.

исполнено « _____ » _____ 20 ____ г. _____
(номер финансового документа)

1.

