

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление по ЮЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве

(наименование территориального органа МЧС России)

119261 г. Москва, ул. Вавилова д.68 тел. 8(495) 134-33-73

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

2 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

119261 г. Москва, ул. Вавилова, д.68, корп.1 тел. 8(495) 134-33-73

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание №294/1/1-1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1205"**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора района Черемушки ЮЗАО г. Москвы по пожарному надзору от «06» сентября 2017 г. № 294, ст. 6; 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 21.09.2017 г с 11:00 до 12:30мин , 25.09.2017 г. с 14:00 до 14:30 мин, проведена проверка государственным инспектором по пожарному надзору района Черемушки ЮЗАО г. Москвы инженером 2 РОНПР Управления по ЮЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве капитаном внутренней службы Ерохиным Игорем Сергеевичем помещений ГБОУ г. Москвы средняя школа с углубленным изучением иностранных языков № 1205 по адресу: г. Москва, г. Москва , Архитектора Власова, д.19 А, ул. Профсоюзная д.34 корп.2, д.38 корп.2, д.40 корп.2, ул. Гарибальди д.19 корп.1.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

Совместно с Директором ГБОУ Школа 1205 Баскаковым Андреем Николаевичем, начальником хозяйственного отдела Скучаевым Сергеем Петровичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнено)
1	2	3	4	5
ул. Арх. Власова, д. 19 А				
1.	Не соблюдены проектные решения и требования нормативных документов по пожарной безопасности (проведены перепланировки помещений, что ухудшает условия безопасной эвакуации людей из помещений школы).	п. 23 «Е» Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. РФ № 390;	20.02.2018	
ул. Профсоюзная, д. 40, корп. 2				
2.	Не соблюдены проектные решения и требования нормативных документов по пожарной безопасности (проведены перепланировки помещений, что ухудшает условия безопасной эвакуации людей из	п. 23 «Е», 33 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. РФ № 390;	20.02.2018	

	помещений школы – 1 этаж).			
ул. Гарибальди, д. 19, корп. 1				
3.	Не соблюдены проектные решения и требования нормативных документов по пожарной безопасности при эксплуатации эвакуационных путей и выходов (1 этаж – заложена дверной проем во входной группе), проведены изменения объемно-планировочных решений..	п. 23 «Е», п. 33 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. РФ № 390;	20.02.2018	
4.	Прямки у оконных проемов подвального этажа заложены кирпичом.	п. 26 Правил противопожарного режима в РФ	20.02.2018	
ул. Профсоюзная, д. 34, корп. 2				
5.	Система дымоудаления находится в неработоспособном состоянии.	п. 63 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. РФ № 390;	20.02.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инженер 2 РОНПР Управления
по ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве
Ерохин И.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«26» сентября 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

 **Директор ГБОУ Школа № 1205 Баскаков Андрей Николаевич**
(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

«26» сентября 2017 г.

